

2024 年度重点污染源监测结果信息公开

（第七批次）

1. 武汉市济泽污水处理有限公司（第四季度）

企业名称	武汉市济泽污水处理有限公司（第四季度）		监测日期	2024 年 11 月 7-8 日	
监测项目	废水：化学需氧量、氨氮、总氮、总磷				
七. 检测结果					
7.1 废水检测结果					
检测点位	采样日期	检测项目	检测结果	标准限值	达标评价
废水进口★ FS1	2024.11.7~2024.11.8	化学需氧量（mg/L）	52	/	/
	09:48				
	11:33				
	13:34	氨氮（以 N 计）（mg/L）	12.6	/	/
	15:36				
	17:36				
	19:36	总磷（以 P 计）（mg/L）	1.98	/	/
	21:36				
废水总排口★ FS2	2024.11.7~2024.11.8	化学需氧量（mg/L）	10	50	达标
	09:13				
	11:29				
	13:31	氨氮（以 N 计）（mg/L）	0.165	5	达标
	15:30				
	17:30				
	19:30	总磷（以 P 计）（mg/L）	0.19	0.5	达标
	21:30				
	23:30				
	01:33				
	03:33	总氮（以 N 计）（mg/L）	9.08	15	达标
	05:33				
	07:34				

注：执行标准由客户指定，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表 1 一级 A 标准限值要求。

注：1. 以上重点污染源废水监测结果来源于湖北跃华检测有限公司（CMA 证书编号为 241712050152 证书有效期 2024 年 5 月 30 日至 2030 年 5 月 29 日），该公司受武汉市生态环境局东西湖分局的委托对以上企业开展执法性监测。

2. 武汉临空港经济技术开发区环保科技有限公司金银湖污水
水处理厂（第四季度）

企业名称	武汉临空港经济技术开发区环保科技有限公司金银湖污水处理厂(第四季度)	监测日期	2024 年 10 月 29 日-30 日
监测项目	1. 废水：化学需氧量, 氨氮 (NH ₃ -N) , 水温, 总磷 (以 P 计) , 总氮 (以 N 计)		

1. 废水排放监测结果

七. 检测结果

7.1 废水检测结果

检测点位	采样日期	检测项目	检测结果	标准限值	达标评价
进口★FS1	2024.10.29~2024.10.30				
	09:21	化学需氧量 (mg/L)	42	/	/
	11:21				
	13:19				
	15:19	氨氮 (以 N 计) (mg/L)	7.13	/	/
	17:20				
	19:20				
	21:20	总磷 (以 P 计) (mg/L)	0.30	/	/
总排口★FS2	2024.10.29~2024.10.30				
	09:13	化学需氧量 (mg/L)	18	30	达标
	11:14				
	13:14				
	15:13	氨氮 (以 N 计) (mg/L)	0.435	1.5	达标
	17:14				
	19:14				
	21:14	总磷 (以 P 计) (mg/L)	0.10	0.3	达标
	23:14				
	01:14				
	03:14	总氮 (以 N 计) (mg/L)	9.87	15	达标
	05:14				
	07:14				

注：执行标准由客户指定，化学需氧量、氨氮、总磷执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表 1 中Ⅳ类限值要求，总氮执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表 1 一级 A 标准限值要求。

7.2 废水检测结果

检测点位	采样日期	检测频次	检测项目	检测结果	标准限值	达标评价
总排口★ FS2	2024.10.29~ 2024.10.30	第 1 次 2024.10.29 09:13	水温 (°C)	28.4	/	/
		第 2 次 2024.10.29 11:14	水温 (°C)	28.9	/	/
		第 3 次 2024.10.29 13:14	水温 (°C)	29.2	/	/
		第 4 次 2024.10.29 15:13	水温 (°C)	30.0	/	/
		第 5 次 2024.10.29 17:14	水温 (°C)	28.7	/	/
		第 6 次 2024.10.29 19:14	水温 (°C)	27.9	/	/
		第 7 次 2024.10.29 21:14	水温 (°C)	27.4	/	/

检测点位	采样日期	检测频次	检测项目	检测结果	标准限值	达标评价
总排口★ FS2	2024.10.29~ 2024.10.30	第 8 次 2024.10.29 23:14	水温 (°C)	27.1	/	/
		第 9 次 2024.10.30 01:14	水温 (°C)	27.0	/	/
		第 10 次 2024.10.30 03:14	水温 (°C)	26.9	/	/
		第 11 次 2024.10.30 05:14	水温 (°C)	27.2	/	/
		第 12 次 2024.10.30 07:14	水温 (°C)	27.8	/	/

注：执行标准由客户指定，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表 1 一级 A 标准限值要求。

- 注：1. 以上重点污染源废水监测结果来源于湖北跃华检测有限公司（CMA 证书编号为 241712050152 证书有效期 2024 年 5 月 30 日至 2030 年 5 月 29 日），该公司受武汉市生态环境局东西湖分局的委托对以上企业开展执法性监测。
2. 以上监测结果中” ND” 表示该项监测因子未检出。

3. 武汉蓝盾门业有限公司

企业名称	武汉蓝盾门业有限公司	监测日期	2024 年 7 月 25 日
监测项目	废气：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物		

(1) 有组织废气

检测点位	检测项目		检测结果				检出限	单位	
			第一次	第二次	第三次	平均值			
3#厂房烘干 废气排口 DA004	颗粒物	实测浓度	2.6	2.1	1.6	2.1	/	mg/m ³	
		排放速率	2.5×10 ⁻²	2.0×10 ⁻²	1.5×10 ⁻²	2.0×10 ⁻²	/	kg/h	
	二氧化 硫	实测浓度	ND	ND	ND	ND	3	mg/m ³	
		排放速率	/	/	/	/	/	kg/h	
	氮氧化 物	实测浓度	6	4	3	4	3	mg/m ³	
		排放速率	5.7×10 ⁻²	3.8×10 ⁻²	2.8×10 ⁻²	4.1×10 ⁻²	/	kg/h	
检测点位	检测项目		检测结果				GB 16297-1996 大气污染物综 合排放标准 表 2 二级	检出限	单位
			第一次	第二次	第三次	平均值			
3#厂房烘干 废气排口 DA004	挥发性 有机物	实测浓度	0.399	0.142	0.038	0.193	120	/	mg/m ³
		排放速率	3.8×10 ⁻³	1.3×10 ⁻³	3.6×10 ⁻⁴	1.8×10 ⁻³	35	/	kg/h

注：(1) “ND”表示未检出（低于检出限）。

(1) 有组织废气

检测点位	检测项目	检测结果	GB 16297-1996 大气污染物综 合排放标准 表 2 二级	检出限	单位
DA012	颗粒物	实测浓度	ND	120	1.0 mg/m ³
		排放速率	/	14	/ kg/h

注：(1) “ND”表示未检出（低于检出限）。

六、检测结果

(1) 有组织废气

检测点位	检测项目		检测结果				GB 13271-2014 锅炉大气污染 物排放标准表 3 燃气锅炉	检出限	单位
			第一次	第二次	第三次	平均值			
4#厂房木制品加工废气 DA013	颗粒物	实测浓度	ND				120	1.0	mg/m ³
		排放速率	/				14	/	kg/h

注：(1) “ND”表示未检出（低于检出限）。

注：1. 以上重点污染源废气监测结果来源于湖北微谱技术有限公司（CMA 证书编号为 211712050006，证书有效期为 2027 年 1 月 21 日），该公司受武汉市生态环境局东西湖分局的委托对以上企业开展执法监测。

4. 武汉市城市排水发展有限公司三金潭污水处理厂
(第四季度)

企业名称	武汉市城市排水发展有限公司三金潭污水处理厂（第四季度）	监测日期	2024 年 10 月 18 日
监测项目	1. 废水：化学需氧量、氨氮、 总磷、总氮		

表一： 废水排放监测结果(进口)

点位名称	采样日期	时间	样品编号	检测结果（mg/L）			
				化学需氧量	氨氮	总氮	总磷
废水进口（第一次）	2024.10.18	9:45	H1959385H9	67	5.49	10.3	1.29
废水进口（第二次）	2024.10.18	11:45	H1959395H9	51	6.12	9.52	1.34
废水进口（第三次）	2024.10.18	13:45	H1959405H9	70	6.88	14.2	1.43
废水进口（第四次）	2024.10.18	15:45	H1959415H9	55	4.57	13.0	1.36
废水进口（第五次）	2024.10.18	17:45	H1959425H9	96	7.59	14.6	1.50
废水进口（第六次）	2024.10.18	19:45	H1959435H9、 H1959445H9 （平行）	62	7.98	15.4	1.46
废水进口（第七次）	2024.10.18	21:47	H1959455H9	84	8.09	15.4	1.56
废水进口（第八次）	2024.10.18	23:46	H1959465H9	106	9.72	16.5	1.76
废水进口（第九次）	2024.10.19	01:45	H1959475H9	240	9.14	16.9	3.32
废水进口（第十次）	2024.10.19	03:45	H1959485H9	219	9.25	14.8	2.29
废水进口（第十一次）	2024.10.19	05:44	H1959495H9	99	8.94	16.0	1.53
废水进口（第十二次）	2024.10.19	07:47	H1959505H9、 H1959515H9 （平行）	168	8.76	15.4	2.14
废水进口（24h 混合水样）	2024.10.18~ 2024.10.19	07:50	H1959525H9	104	9.22	15.4	1.39

表二： 废水排放监测结果(出口)

点位名称	采样日期	时间	样品编号	检测结果 (mg/L)				
				水温 (℃)	化学需氧量	氨氮	总氮	总磷
废水总排口 (第一次)	2024.10.18	9:29	H1959535H9	24.6	32	0.402	7.54	0.18
废水总排口 (第二次)	2024.10.18	11:29	H1959545H9	24.6	31	0.452	5.80	0.30
废水总排口 (第三次)	2024.10.18	13:29	H1959555H9	25.0	35	0.390	5.92	0.39
废水总排口 (第四次)	2024.10.18	15:29	H1959565H9	25.2	23	0.288	5.06	0.22
废水总排口 (第五次)	2024.10.18	17:29	H1959575H9	24.8	28	0.367	6.08	0.24
废水总排口 (第六次)	2024.10.18	19:29	H1959585H9、 H1959595H9 (平行)	24.8	32	0.323	5.56	0.20
废水总排口 (第七次)	2024.10.18	21:29	H1959605H9	24.2	26	0.395	12.5	0.26
废水总排口 (第八次)	2024.10.18	23:31	H1959615H9	24.2	23	0.387	14.0	0.20
废水总排口 (第九次)	2024.10.19	01:28	H1959625H9	22.8	20	0.333	10.9	0.21
废水总排口 (第十次)	2024.10.19	03:28	H1959635H9	22.6	25	0.308	12.3	0.23
废水总排口 (第十一次)	2024.10.19	05:28	H1959645H9	23.0	22	0.316	13.4	0.18
废水总排口 (第十二次)	2024.10.19	07:29	H1959655H9、 H1959665H9 (平行)	23.4	22	0.281	9.78	0.43
废水总排口 (24h 混合水样)	2024.10.18~ 2024.10.19	07:33	H1959675H9	22.8	28	0.358	10.9	0.22
限值				/	50	5 (8)	15	0.5
单项判定				/	符合	符合	符合	符合
备注	1、括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标； 2、限值标准来源于企业排污许可证。							

注： 1. 以上重点污染源废水监测结果来源于 武汉谱尼科技有限公司 （CMA 证书编号为 231700340049，证书有效期为 2029 年 2 月 17 日），该公司受武汉市生态环境局东西湖分局的委托对以上企业开展执法性监测。
2. 以上监测结果中” ND” 表示该项监测因子未检出。

5. 武汉汉西污水处理有限公司（第四季度）

企业名称	武汉汉西污水处理有限公司	监测日期	2024 年 10 月 18-19 日
监测项目	废水：化学需氧量, 氨氮（NH3-N）, 总氮（以 N 计）, 总磷（以 P 计）, 水温		

六、检测结果

1.废水

点位名称	采样日期	时间	样品编号	检测结果（mg/L）			
				化学需氧量	氨氮	总氮	总磷
废水进口（第一次）	2024.10.18	10:06	H1959695H9	90	5.36	11.1	1.28
废水进口（第二次）	2024.10.18	12:06	H1959705H9	51	7.95	16.3	1.43
废水进口（第三次）	2024.10.18	14:06	H1959715H9	63	9.25	13.7	1.20
废水进口（第四次）	2024.10.18	16:06	H1959725H9	141	8.66	13.4	1.37
废水进口（第五次）	2024.10.18	18:06	H1959735H9	73	9.08	14.5	1.42
废水进口（第六次）	2024.10.18	20:06	H1959745H9、 H1959755H9 （平行）	60	9.18	16.6	1.46
废水进口（第七次）	2024.10.18	21:56	H1959765H9	72	8.09	16.6	0.88
废水进口（第八次）	2024.10.18	23:56	H1959775H9	94	7.36	15.6	1.92
废水进口（第九次）	2024.10.19	01:55	H1959785H9	77	7.61	17.5	1.68
废水进口（第十次）	2024.10.19	03:55	H1959795H9	65	8.18	17.8	1.88
废水进口（第十一次）	2024.10.19	05:56	H1959805H9	90	7.53	15.8	1.86
废水进口（第十二次）	2024.10.19	07:55	H1959815H9、 H1959825H9 （平行）	92	9.32	17.8	1.71
废水进口（24h 混合水样）	2024.10.18~ 2024.10.19	08:00	H1959835H9	70	7.95	14.8	1.37

—— 本页以下空白 ——

点位名称	采样日期	时间	样品编号	检测结果 (mg/L)				
				水温 (°C)	化学需氧量	氨氮	总氮	总磷
废水总排口 (第一次)	2024.10.18	9:51	H1959845H9	25.8	28	0.246	6.39	0.36
废水总排口 (第二次)	2024.10.18	11:53	H1959855H9	25.6	31	0.418	10.0	0.32
废水总排口 (第三次)	2024.10.18	13:53	H1959865H9	25.8	22	0.232	10.2	0.29
废水总排口 (第四次)	2024.10.18	15:53	H1959875H9	25.8	26	0.274	9.10	0.38
废水总排口 (第五次)	2024.10.18	17:53	H1959885H9	25.6	27	0.308	9.38	0.27
废水总排口 (第六次)	2024.10.18	19:53	H1959895H9、 H1959905H9 (平行)	25.2	24	0.430	7.95	0.28
废水总排口 (第七次)	2024.10.18	21:50	H1959915H9	24.4	21	0.353	5.90	0.28
废水总排口 (第八次)	2024.10.18	23:50	H1959925H9	24.6	20	0.364	8.62	0.28
废水总排口 (第九次)	2024.10.19	01:51	H1959935H9	24.4	27	0.387	8.06	0.24
废水总排口 (第十次)	2024.10.19	03:50	H1959945H9	24.2	29	0.339	5.38	0.28
废水总排口 (第十一次)	2024.10.19	05:51	H1959955H9	24.4	28	0.249	5.61	0.05
废水总排口 (第十二次)	2024.10.19	07:49	H1959965H9、 H1959975H9 (平行)	24.0	20	0.282	8.01	0.25
废水总排口 (24h 混合水样)	2024.10.18~ 2024.10.19	07:54	H1959985H9	24.2	28	0.339	6.69	0.28
限值				/	50	5 (8)	15	0.5
单项判定				/	符合	符合	符合	符合
备注	1、限值标准来源于企业排污许可证； 2、括号外数值为水温>12°C时的控制指标，括号内数值为水温≤12°C时的控制指标。							

—— 本页以下空白 ——

注：以上重点污染源废水监测结果来源于武汉谱尼科技有限公司（CMA 证书编号为 231700340049，证书有效期为 2029 年 2 月 17 日），该公司受武汉市生态环境局东西湖区分局委托对以上企业开展执法监测。

6. 昇兴太平洋（武汉）包装有限公司

企业名称	昇兴太平洋（武汉）包装有限公司	监测日期	2024 年 9 月 20 日、21 日
监测项目	总排口：pH 值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、阴离子表面活性剂、总氮、氨氮、总磷、氟化物、石油类、动植物油。 有组织废气：硫酸雾、氟化物、氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、非甲烷总烃		

六、检测结果

(1) 废水 - 废水总排口

检测项目	检测结果				GB 8978-1996 污水综合排放标准 表 4 三级	检出限	单位
	第一次	第二次	第三次	范围			
	9:39	13:38	17:33	/			
pH 值	7.7	7.8	7.8	7.7-7.8	6~9（一切排污单位）	/	无量纲
检测项目	检测结果				GB 8978-1996 污水综合排放标准 表 4 三级	检出限	单位
	第一次	第二次	第三次	平均值			
起始时间	9:39	13:38	17:33				
悬浮物	18	17	18	18	400（其他排污单位）	/	mg/L
化学需氧量	23	16	22	20	500（其他排污单位）	4	mg/L
五日生化需氧量	4.6	4.1	4.4	4.4	300（其他排污单位）	0.5	mg/L
氟化物	11.1	10.5	11.3	11.0	20（其他排污单位）	0.006	mg/L
pH 值	7.7	7.8	7.8	7.8	6~9（一切排污单位）	/	无量纲
动植物油	0.36	0.32	0.08	0.25	100（一切排污单位）	0.06	mg/L
阴离子表面活性剂	ND	ND	ND	ND	20（一切排污单位）	0.05	mg/L
石油类	ND	0.09	0.17	0.13	20（一切排污单位）	0.06	mg/L

*** 本页完 ***

续上表

检测项目	检测结果				GB/T 31962-2015 污水排入城镇下水道水质标准 表 1A 级标准	检出限	单位
	第一次	第二次	第三次	平均值			
氨氮	1.38	1.34	1.52	1.41	45	0.025	mg/L
总磷	0.06	0.03	0.04	0.04	8	0.01	mg/L
总氮	3.55	4.75	4.08	4.13	70	0.05	mg/L

注：“ND”表示未检出（低于检出限），参与平均值计算时以1/2检出限计。

(1) 有组织废气

检测点位	检测项目		检测结果				客户排污许可限值 (严格执行)	检出限	单位
			第一次	第二次	第三次	平均值			
DA009 (3#)	氮氧化物	实测浓度	15	14	14	14	150	3	mg/m ³
		排放速率	0.51	0.48	0.48	0.49	--		kg/h
检测点位	检测项目		检测结果				GB 16297-1996 《大气污染物综合排放标准》表 2 二级	检出限	单位
			第一次	第二次	第三次	平均值			
DA001 (2#)	氮氧化物	实测浓度	ND	ND	ND	ND	240	3	mg/m ³
		排放速率	/	/	/	/	0.77		kg/h
	硫酸雾	实测浓度	ND	ND	ND	ND	45	0.2	mg/m ³
		排放速率	/	/	/	/	1.5	/	kg/h
	氟化物	实测浓度	0.47	0.39	ND	0.43	9.0	0.06	mg/m ³
		排放速率	2.3×10 ⁻³	1.9×10 ⁻³	/	2.1×10 ⁻³	0.10		kg/h
检测点位	检测项目		检测结果				DB42/1538-2019 湖北省印刷行业挥发性有机物排放标准 表 1	检出限	单位
			第一次	第二次	第三次	平均值			
DA009 (3#)	非甲烷总烃	实测浓度	3.38	4.01	5.73	4.37	50	0.07	mg/m ³
		排放速率	0.11	0.14	0.19	0.15	1	/	kg/h

本页完

续上表

检测点位	检测项目		检测结果				客户排污许可限值 (严格执行)	检出限	单位
			第一次	第二次	第三次	平均值			
DA009 (3#)	二氧化硫	实测浓度	7	9	5	7	200	3	mg/m ³
		排放速率	0.24	0.31	0.17	0.24	--	/	kg/h
	颗粒物	实测浓度	ND	ND	ND	ND	30	1.0	mg/m ³
		排放速率	/	/	/	/	--	/	kg/h
检测点位	检测项目		检测结果				客户排污许可限值 (严格执行)	检出限	单位
			第一次	第二次	第三次	平均值			
DA012 (清 洗炉)	二氧化硫	实测浓度	ND	ND	ND	ND	200	3	mg/m ³
		排放速率	/	/	/	/	--	/	kg/h
	氮氧化物	实测浓度	11	11	8	10	150	3	mg/m ³
		排放速率	8.6×10 ⁻³	8.6×10 ⁻³	6.2×10 ⁻³	7.8×10 ⁻³	--	/	kg/h
检测点位	检测项目		检测结果				客户排污许可限值 (严格执行)	检出限	单位
DA012 (清 洗炉)	颗粒物	实测浓度	2.0				30	1.0	mg/m ³
		排放速率	1.7×10 ⁻³				--	/	kg/h

(1) “ND”表示未检出（低于检出限）。

本页完

注：以上重点污染源废水监测结果来源于湖北微谱技术有限公司（CMA 证书编号为 211712050006，证书有效期为 2027 年 1 月 21 日）。该公司受武汉市生态环境局东西湖分局的委托对以上企业开展执法性监测。 2. 以上监测结果中” ND” 表示该项监测因子未检出。

7. 武汉市第四医院(常青院区)

企业名称	武汉市第四医院(常青院区)	监测日期	2024 年 9 月 12 日
监测项目	总排口：化学需氧量,pH 值,悬浮物,粪大肠菌群数 (MPN/L),五日生化需氧量,氨氮 (NH3-N),石油类,挥发酚,动植物油,阴离子表面活性剂,总氰化物,总余氯 (以 Cl 计),色度,肠道致病菌,肠道病毒,流量		

六、检测结果

1.废水

采 样 位 置	污水站废水总排口		采样日期	2024.09.12		
检 测 项 目	检 测 结 果				限值	单项判定
	第一次 (10:34-11:26) H1893445H9、 H1893455H9 (平行)	第二次 (14:27-14:54) H1893475H9	第三次 (18:44-18:59) H1893485H9	平均值/ 范围值		
悬浮物, mg/L	9	8	9	9	60	符合
五日生化需氧量 (BOD ₅), mg/L	9.6	8.9	10.9	9.8	100	符合
化学需氧量 (COD _{Cr}), mg/L	37	34	40	37	250	符合
动植物油, mg/L	0.15	0.44	0.26	0.28	20	符合
石油类, mg/L	0.27	0.15	0.21	0.21	20	符合
阴离子表面活性剂 (LAS), mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	10	符合
总氰化物, mg/L	0.004	0.001	0.003	0.003	0.5	符合
挥发酚, mg/L	0.03	0.08	0.01	0.04	1.0	符合
总余氯(以 Cl ₂ 计), mg/L	2.7	3.9	4.9	3.8	2~8	符合
氨氮(以 N 计), mg/L	0.706	0.398	1.06	0.721	—	—
pH 值 (无量纲)	7.2	7.5	7.6	7.2~7.6	6~9	符合
粪大肠菌群数, 个/L	<20	<20	<20	/	5000	符合
色度, 倍	<2	<2	<2	<2	—	—
流量, m ³ /10min	1.071	5.760	7.007	/	—	—
备注	1、标准限值来源于受测单位; 2、“—”表示该项目无相应限值要求, 不作判定; 3、标准限值来源于受测单位。					

———本页以下空白———

注：1. 以上重点污染源废水监测结果来源于武汉谱尼科技有限公司（CMA 证书编号为 231700340049，证书有效期为 2029 年 2 月 17 日），该公司受武汉市生态环境局东西湖分局的委托对以上企业开展执法性监测。 2. 以上监测结果中” ND” 表示该项监测因子未检出。

8. 武汉虹之彩包装印刷有限公司

企业名称	武汉虹之彩包装印刷有限公司	监测日期	2024 年 9 月 18 日
监测项目	总排口：pH 值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、总氮、氨氮、总磷。 有组织废气：氮氧化物、二氧化硫、非甲烷总烃、苯、甲苯二甲苯 厂界噪声。		

六、检测结果

(1) 有组织废气

检测点位	检测项目		检测结果				GB 41616-2022《印刷工业大气污染物排放标准》表 2	检出限	单位
			第一次	第二次	第三次	平均值			
DA001	二氧化硫	实测浓度	23	28	35	29	200	3	mg/m ³
		排放速率	0.63	0.76	0.95	0.78	--	/	kg/h
	氮氧化物	实测浓度	ND	5	10	8	200	3	mg/m ³
		排放速率	/	0.14	0.27	0.20	--	/	kg/h
DA002	二氧化硫	实测浓度	14	12	11	12	200	3	mg/m ³
		排放速率	0.57	0.48	0.44	0.50	--	/	kg/h
	氮氧化物	实测浓度	ND	ND	ND	ND	200	3	mg/m ³
		排放速率	/	/	/	/	--	/	kg/h
检测点位	检测项目		检测结果				DB42/1538-2019《湖北省印刷行业挥发性有机物排放标准》表 1	检出限	单位
			第一次	第二次	第三次	平均值			
DA001	非甲烷总烃	实测浓度	3.15	3.53	4.17	3.62	50	0.07	mg/m ³
		排放速率	8.6×10 ⁻²	9.6×10 ⁻²	0.11	9.7×10 ⁻²	1	/	kg/h
	苯	实测浓度	ND	ND	ND	ND	1	0.004	mg/m ³
		排放速率	/	/	/	/	0.2	/	kg/h
	甲苯	实测浓度	1.94	1.61	0.930	1.49	--	0.004	mg/m ³
		排放速率	5.3×10 ⁻²	4.4×10 ⁻²	2.5×10 ⁻²	4.1×10 ⁻²	--	/	kg/h
	对/间-二甲苯	实测浓度	ND	ND	ND	ND	--	0.009	mg/m ³
		排放速率	/	/	/	/	--	/	kg/h
	邻-二甲苯	实测浓度	ND	ND	ND	ND	--	0.004	mg/m ³
		排放速率	/	/	/	/	--	/	kg/h
	二甲苯	实测浓度	ND	ND	ND	ND	--	/	mg/m ³
		排放速率	/	/	/	/	--	/	kg/h
	甲苯与二甲苯合计	实测浓度	1.94	1.61	0.930	1.49	15	/	mg/m ³
		排放速率	5.3×10 ⁻²	4.4×10 ⁻²	2.5×10 ⁻²	4.1×10 ⁻²	0.5	/	kg/h

注：(1)“--”表示执行标准 GB 41616-2022《印刷工业大气污染物排放标准》表 2 或 DB42/1538-2019《湖北省印刷行业挥发性有机物排放标准》表 1 中未对该项目作限制。
(2)“ND”表示未检出（低于检出限）。

本页完

续上表

检测点位	检测项目		检测结果				DB42/1538-2019《湖北省印刷行业挥发性有机物排放标准》表1	检出限	单位	
			第一次	第二次	第三次	平均值				
DA002	非甲烷总烃	实测浓度	4.90	3.19	5.36	4.48	50	0.07	mg/m³	
		排放速率	0.20	0.13	0.22	0.18	1	/	kg/h	
	苯	实测浓度	ND	ND	ND	ND	1	0.004	mg/m³	
		排放速率	/	/	/	/	0.2	/	kg/h	
	甲苯	实测浓度	0.088	0.021	0.108	0.072	--	0.004	mg/m³	
		排放速率	3.6×10 ⁻³	8.5×10 ⁻⁴	4.4×10 ⁻³	3.0×10 ⁻³	--	/	kg/h	
	对/间-二甲苯	实测浓度	ND	ND	ND	ND	--	0.009	mg/m³	
		排放速率	/	/	/	/	--	/	kg/h	
	邻-二甲苯	实测浓度	ND	ND	ND	ND	--	0.004	mg/m³	
		排放速率	/	/	/	/	--	/	kg/h	
	二甲苯	实测浓度	ND	ND	ND	ND	--	/	mg/m³	
		排放速率	/	/	/	/	--	/	kg/h	
甲苯与二甲苯合计	实测浓度	0.088	0.021	0.108	0.072	15	/	mg/m³		
	排放速率	3.6×10 ⁻³	8.5×10 ⁻⁴	4.4×10 ⁻³	3.0×10 ⁻³	0.5	/	kg/h		
检测点位	检测项目		检测结果					DB42/1538-2019《湖北省印刷行业挥发性有机物排放标准》表1	检出限	单位
			第一次	第二次	第三次	第四次	平均值			
调墨清洗废气排放口	非甲烷总烃	实测浓度	35.2	50.8	51.9	53.6	47.9	50	0.07	mg/m³
		排放速率	0.38	0.55	0.56	0.58	0.52	1	/	kg/h
	苯	实测浓度	ND	ND	ND	ND	ND	1	0.004	mg/m³
		排放速率	/	/	/	/	/	0.2	/	kg/h
	甲苯	实测浓度	0.369	0.264	0.053	0.101	0.197	--	0.004	mg/m³
		排放速率	4.0×10 ⁻³	2.8×10 ⁻³	5.7×10 ⁻⁴	1.1×10 ⁻³	2.1×10 ⁻³	--	/	kg/h
	对/间-二甲苯	实测浓度	ND	ND	ND	ND	ND	--	0.009	mg/m³
		排放速率	/	/	/	/	/	--	/	kg/h
	邻-二甲苯	实测浓度	ND	ND	ND	ND	ND	--	0.004	mg/m³
		排放速率	/	/	/	/	/	--	/	kg/h
	二甲苯	实测浓度	ND	ND	ND	ND	ND	--	/	mg/m³
		排放速率	/	/	/	/	/	--	/	kg/h
	甲苯与二甲苯合计	实测浓度	0.369	0.264	0.053	0.101	0.197	15	/	mg/m³
		排放速率	4.0×10 ⁻³	2.8×10 ⁻³	5.7×10 ⁻⁴	1.1×10 ⁻³	2.1×10 ⁻³	0.5	/	kg/h

注：(1)“--”表示执行标准 DB42/1538-2019《湖北省印刷行业挥发性有机物排放标准》表1中未对该项目作限制。

(2)“ND”表示未检出（低于检出限）。

本页完

(2) 废水 - DW001 (废水总排口)

检测项目	检测结果				GB 8978-1996《污水综合排放标准》表 4 一级	检出限	单位
	第一次	第二次	第三次	范围			
	14:43	16:57	19:55	/			
pH 值	7.7	7.7	7.8	7.7-7.8	6-9 (一切排污单位)	/	无量纲
检测项目	检测结果				GB 8978-1996《污水综合排放标准》表 4 一级	检出限	单位
	第一次	第二次	第三次	平均值			
	14:43	16:57	19:55	/			
悬浮物	5	7	7	6	70 (其他排污单位)	/	mg/L
五日生化需氧量	4.8	3.7	3.5	4.0	20 (其他排污单位)	0.5	mg/L
化学需氧量	19	15	14	16	100 (其他排污单位)	4	mg/L
氨氮	11.0	10.8	10.0	10.6	15 (其他排污单位)	0.025	mg/L
总磷	0.38	0.63	0.29	0.43	0.5 (一切排污单位)	0.01	mg/L
总氮	12.3	11.8	11.6	11.9	--	0.05	mg/L

注: (1) “--”表示执行标准 GB 8978-1996《污水综合排放标准》表 4 一级中未对该项目作限制。

(2)总磷参照磷酸盐限值。

(3) 噪声

检测点位	检测时段	检测结果	GB 12348 - 2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》表 1 3 类	单位	主要声源
		Leq			
厂界东侧外 1 米 1#	19:02-19:07	54	65	dB(A)	工业噪声
	22:19-22:24	54	55	dB(A)	工业噪声
厂界北侧外 1 米 2#	19:24-19:29	55	65	dB(A)	工业噪声
	22:40-22:45	53	55	dB(A)	工业噪声
厂界南侧外 1 米 3#	19:34-19:39	45	65	dB(A)	工业噪声
	22:51-22:56	44	55	dB(A)	工业噪声
厂界西侧外 1 米 4#	19:44-19:49	56	65	dB(A)	工业噪声
	23:01-13:06	53	55	dB(A)	工业噪声

本页完

注: 以上重点污染源废水监测结果来源于湖北微谱技术有限公司(CMA 证书编号为 211712050006, 证书有效期为 2027 年 1 月 21 日)。该公司受武汉市生态环境局东西湖分局的委托对以上企业开展执法性监测。 2. 以上监测结果中” ND” 表示该项监测因子未检出。

9. 武汉市科达云石护理材料有限公司

企业名称	武汉市科达云石护理材料有限公司	监测日期	2024 年 8 月 30 日、9 月 18 日
监测项目	总排口：化学需氧量,氨氮,总磷,pH 值,五日生化需氧量,悬浮物,动植物油,总有机碳,苯 有组织废气：苯、总挥发性有机物、颗粒物、苯乙烯、非甲烷总烃、苯系物、二氧化硫、氮 氧化物、烟气黑度。 无组织废气：臭气浓度、氨（氨气）、硫化氢、非甲烷总烃。		

七、 检测结果

1、废水检测结果

单位：mg/L（注明除外）

监测时间	监测点位	监测项目	检测结果				标准 限值	达标 评价
			1	2	3	均值或 范围		
2024 年 8 月 30 日	废水总排口 （★1）	pH值（无量纲）	7.8	7.9	7.9	7.8-7.9	6-9	达标
		悬浮物	5	6	6	6	70	达标
		五日生化需氧量	7.4	7.7	9.7	8.3	20	达标
		化学需氧量	36	38	48	41	100	达标
		氨氮（以N计）	0.572	0.512	0.482	0.522	15	达标
		总磷（以P计）	0.13	0.14	0.14	0.14	0.5	达标
		动植物油	0.18	0.08	ND	0.10	10	达标
		总有机碳	9.0	9.0	9.2	9.1	20	达标
		苯	ND	ND	ND	ND	0.1	达标
备注：1、废水执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 一级标准限值，评价标准由委托方提供； 2、ND 表示检测结果低于分析方法检出限，参与计算时以 1/2 检出限计。								

2、废水采样时间

监测时间	监测点位	开始采样时间		
2024 年 8 月 30 日	废水总排口	9:31	10:53	12:01

3、有组织排放废气检测结果-1

监测时间	监测点位	监测项目	检测结果			均值	标准 限值	达标 评价
			1	2	3			
2024 年 8 月 30 日	RCO 废气排 口	烟气温度（℃）	34	--	--	34	--	--
		烟气流速（m/s）	9.12	--	--	9.12	--	--
		标干流量(m³/h)	64031	--	--	64031	--	--
		颗粒物排放浓度 (mg/m³)	1.3	--	--	1.3	20	达标
		颗粒物排放速率(kg/h)	0.083	--	--	0.083	--	--
2024 年 9 月 18 日		烟气温度（℃）	35.6	35.8	36.2	35.9	--	--
		烟气流速（m/s）	6.74	6.47	6.29	6.50	--	--
		标干流量(m³/h)	59042	56506	54909	56819	--	--

监测时间	监测点位	监测项目	检测结果			均值	标准 限值	达标 评价
			1	2	3			
2024 年 9 月 18 日	RCO 废气排 口	苯排放浓度(mg/m ³)	0.025	0.009	ND	0.012	1	达标
		苯排放速率(kg/h)	0.0015	0.0005	0.0001	0.0007	--	--
		苯乙烯排放浓度 (mg/m ³)	0.011	0.009	0.009	0.010	--	--
		苯乙烯排放速率(kg/h)	0.0006	0.0005	0.0005	0.0005	26	达标
		苯系物排放浓度 (mg/m ³)	0.284	0.098	0.030	0.137	40	达标
		苯系物排放速率(kg/h)	0.017	0.006	0.002	0.008	--	--
		总挥发性有机物排放 浓度(mg/m ³)	0.678	0.202	0.064	0.315	80	达标
		总挥发性有机物排放 速率(kg/h)	0.040	0.011	0.004	0.018	--	--
		非甲烷总烃排放浓度 (mg/m ³)	3.10	1.27	1.14	1.84	60	达标
		非甲烷总烃排放速率 (kg/h)	0.183	0.072	0.063	0.106	--	--
2024 年 8 月 30 日	外贸车间粉 尘排口	烟气温度 (°C)	35	--	--	35	--	--
		烟气流速 (m/s)	10.1	--	--	10.1	--	--
		标干流量(m ³ /h)	8805	--	--	8805	--	--
		颗粒物排放浓度 (mg/m ³)	1.0	--	--	1.0	20	达标
		颗粒物排放速率(kg/h)	0.009	--	--	0.009	--	--

备注：1、RCO 废气排口排气筒高度为 28 米，外贸车间粉尘排口排气筒高度为 15 米；
2、颗粒物、苯、苯系物、总挥发性有机物及非甲烷总烃执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824-2019）表 2 标准限值，苯乙烯执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表 2 标准限值，评价标准由委托方提供；
3、ND 表示检测结果低于分析方法检出限，参与计算时以 1/2 检出限计；
4、苯系物包括苯、甲苯、二甲苯、乙苯和苯乙烯。

4、有组织排放废气检测结果-2

监测时间	监测点位	监测因子	监测结果			均值	标准 限值	达标 评价
			1	2	3			
2024 年 8 月 30 日	燃气锅炉	烟气温度 (℃)	143	--	--	143	--	--
		烟气流速 (m/s)	2.22	--	--	2.22	--	--
		烟气含氧量 (%)	10.4	17.0	16.0	14.5	--	--
		标干流量 (m³/h)	1034	--	--	1034	--	--
		颗粒物实测浓度 (mg/m³)	2.4	--	--	2.4	--	--
		颗粒物折算浓度 (mg/m³)	--	--	--	6.5	20	达标
		颗粒物排放速率 (kg/h)	--	--	--	0.002	--	--
		二氧化硫实测浓度 (mg/m³)	4	ND	ND	ND	--	--
		二氧化硫折算浓度 (mg/m³)	--	--	--	ND	50	达标
		二氧化硫排放速率 (kg/h)	--	--	--	0.002	--	--
		氮氧化物实测浓度 (mg/m³)	51	17	22	30	--	--
		氮氧化物折算浓度 (mg/m³)	--	--	--	81	150	达标
		氮氧化物排放速率 (kg/h)	--	--	--	0.031	--	--
		烟气黑度 (格林曼黑度, 级)	<1				≤1	达标

备注：1、排气筒高度为 18 米；
2、废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表 3 中燃气锅炉特别排放限值，评价标准由委托单位提供；
3、ND 表示检测结果低于分析方法检出限，参与计算时以 1/2 检出限计。

5、有组织排放废气采样时间

监测时间	监测点位	监测因子	开始采样时间		
			1	2	3
2024 年 8 月 30 日	燃气锅炉	二氧化硫	10:41	10:59	11:07
		氮氧化物	10:41	10:59	11:07
		颗粒物	9:28	--	--
		烟气黑度	14:20	--	--

监测时间	监测点位	监测因子	开始采样时间		
			1	2	3
2024 年 8 月 30 日	外贸车间粉尘排口	颗粒物	11:26	--	--
2024 年 8 月 30 日	RCO 废气排口	颗粒物	12:43	--	--
2024 年 9 月 18 日		苯、总挥发性有机物、苯乙烯、苯系物、非甲烷总烃	10:32	10:56	11:22

6、无组织排放废气检测结果-1

单位：mg/m³（注明除外）

监测时间	监测点位	监测项目	检测结果				最大值	标准限值	达标评价
			1	2	3	4			
2024 年 8 月 30 日	厂界 1#（O1）	氨	0.207	0.232	0.153	0.203	0.232	1.5	达标
	厂界 2#（O2）		0.258	0.232	0.174	0.301	0.301	1.5	达标
	厂界 3#（O3）		0.120	0.131	0.164	0.185	0.185	1.5	达标
	厂界 4#（O4）		0.164	0.236	0.207	0.304	0.304	1.5	达标
	厂界 1#（O1）	硫化氢	0.002	0.002	0.001	ND	0.002	0.06	达标
	厂界 2#（O2）		0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.06	达标
	厂界 3#（O3）		ND	0.002	0.001	ND	0.002	0.06	达标
	厂界 4#（O4）		0.001	ND	ND	0.002	0.002	0.06	达标
	厂界 1#（O1）	臭气浓度（无量纲）	<10	<10	<10	<10	<10	20	达标
	厂界 2#（O2）		<10	<10	<10	<10	<10	20	达标
	厂界 3#（O3）		<10	<10	<10	<10	<10	20	达标
	厂界 4#（O4）		<10	<10	<10	<10	<10	20	达标

备注：1、废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表 1 新扩改建二级标准限值，评价标准由委托方提供；

2、ND 表示检测结果低于分析方法检出限。

7、无组织排放废气检测结果-2

单位：mg/m³

监测时间	监测点位	监测项目	监测结果			最大值	标准限值	达标评价
			1	2	3			
2024 年 8 月 30 日	厂外下风向且厂界内	非甲烷总烃	0.58	0.63	0.55	0.63	6	达标

备注：非甲烷总烃执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824-2019）附录 B 中表 B.1 特别排放限值，评价标准由委托方提供。

注：以上重点污染源废水、有组织废气监测结果来源于武汉华正环境检测技术有限公司（CMA 证书编号为 221712050495，证书有效期为 2028 年 12 月 28 日），该公司受东西湖区生态环境监测站委托对以上企业开展监督执法监测。

10. 武汉众志实业有限公司

企业名称	武汉众志实业有限公司	监测日期	2024 年 9 月 6 日、9 月 12 日
监测项目	总排口：化学需氧量,氨氮（NH3-N）,总氮（以 N 计）,总磷（以 P 计）,苯胺类,pH 值,五日生化需氧量,可吸附有机卤化物,色度,二氧化氯,硫化物,六价铬,悬浮物,总锑。 有组织废气：颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃。		

七、检测结果

1、有组织排放废气检测结果-1

监测时间	监测点位	监测因子	监测结果			均值	标准 限值	达标 评价
			1	2	3			
2024 年 9 月 6 日	锅炉排口	烟气温度 (℃)	66	/	/	66	/	/
		烟气流速 (m/s)	2.60	/	/	2.60	/	/
		烟气含氧量 (%)	5.5	3.6	5.2	4.8		
		标干流量 (m³/h)	1990	/	/	1990	/	/
		颗粒物实测浓度 (mg/m³)	1.4	/	/	1.4	/	/
		颗粒物折算浓度 (mg/m³)	1.6	/	/	1.6	20	达标
		颗粒物排放速率 (kg/h)	0.003	/	/	0.003	/	/
		二氧化硫实测浓度 (mg/m³)	22	25	28	25	/	/
		二氧化硫折算浓度 (mg/m³)	/	/	/	27	50	达标
		二氧化硫排放速率 (kg/h)	/	/	/	0.05	/	/
		氮氧化物实测浓度 (mg/m³)	43	63	67	58	/	/
		氮氧化物折算浓度 (mg/m³)	/	/	/	63	150	达标
		氮氧化物排放速率 (kg/h)	/	/	/	0.12	/	/
		非甲烷总烃排放浓度(mg/m³)	1.38	1.13	0.82	1.11	/	/
		非甲烷总烃排放速率(kg/h)	/	/	/	0.002	/	/

备注：1、排气筒高度为15m；

2、废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3中燃气锅炉特别排放限值，评价标准由委托单位提供。

2、有组织排放废气采样时间-1

监测时间	监测点位	监测因子	开始采样时间		
			1	2	3
2024 年 9 月 6 日	锅炉排口	二氧化硫	12:00	13:13	13:18
		氮氧化物	12:00	13:13	13:18
		非甲烷总烃	12:08	12:28	12:48
		颗粒物	12:08	/	/

3、有组织排放废气检测结果-2

监测时间	监测点位	监测因子	监测结果			均值	标准 限值	达标 评价
			1	2	3			
2024 年 9 月 6 日	定型机排口	烟气温度（℃）	62	/	/	62	/	/
		烟气流速（m/s）	12.9	/	/	12.9	/	/
		标干流量（m³/h）	16121	/	/	16121	/	/
		颗粒物排放浓度 （mg/m³）	5.0	/	/	5.0	120	达标
		颗粒物排放速率 （kg/h）	0.081	/	/	0.081	41.9	达标
		非甲烷总烃排放 浓度(mg/m³)	0.84	0.91	1.46	1.07	120	达标
		非甲烷总烃排放 速率(kg/h)	/	/	/	0.017	107	达标
备注：1、排气筒高度为 41.4m； 2、废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中最高允许排放浓度及最高允许 排放速率二级限值，评价标准由委托方提供。								

4、有组织排放废气采样时间-2

监测时间	监测点位	监测因子	开始采样时间		
			1	2	3
2024 年 9 月 6 日	定型机排口	非甲烷总烃	10:14	10:34	10:54
		颗粒物	10:14	/	/

5、废水检测结果

单位：mg/L（注明除外）

监测时间	监测点位	监测项目	检测结果				标准 限值	达标 评价
			1	2	3	均值或 范围		
2024 年 9 月 12 日	废水总排口	pH 值（无量纲）	7.6	7.5	7.5	7.5-7.6	6~9	达标
		化学需氧量	173	149	50	124	200	达标
		氨氮	0.546	0.368	0.196	0.370	20	达标
		总氮	2.28	1.68	1.63	1.86	30	达标
		总磷	0.62	0.34	0.15	0.37	1.5	达标
		五日生化需氧量	38.2	30.5	10.2	26.3	50	达标
		苯胺类	0.08	0.04	ND	0.04	1.0	达标
		可吸附有机卤化物	0.0429	0.0364	0.131	0.0701	12	达标
		色度（倍）	8	7	6	7	80	达标
		二氧化氯	0.35	0.27	0.23	0.28	0.5	达标
		硫化物	0.33	0.11	0.01	0.15	0.5	达标
		六价铬	0.010	0.005	ND	0.006	/	/
		悬浮物	95	37	16	49	100	达标
		总镉	0.0636	0.0753	0.0362	0.0584	0.10	达标

备注：1、ND 表示检出结果低于分析方法检出限，参与计算时以 1/2 检出限计；
2、废水执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）表 2 及其修改单中间接排放标准限值（环境保护部公告 2015 年第 41 号 关于调整《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）部分指标执行要求的公告，暂缓执行 GB 4287-2012 中表 2 的苯胺类排放控制要求，暂缓期内苯胺类、六价铬执行表 1 相关要求），评价标准由委托单位提供。

注：以上重点污染源废水、有组织废气监测结果来源于武汉华正环境检测技术 有限公司（CMA 证书编 号为 221712050495，证书有效期为 2028 年 12 月 28 日），该公司受东西湖区生态环境监测站委托对以 上企业开展监督执法监测。

11. 武汉市东西湖区第三人民医院

企业名称	武汉市东西湖区第三人民医院	监测日期	2024 年 11 月 18 日
监测项目	废水：氨氮、pH、化学需氧量、挥发酚、粪大肠菌群、五日生化需氧量、总氰化物、动植物油、色度、总余氯、阴离子表面活性剂、悬浮物、石油类		

检测点位	采样日期	检测项目	检测结果				标准 限值	达标 评价
			第 1 次	第 2 次	第 3 次	平均值 或范围		
废水总排口★FS1	2024.11.18 9:28 11:31 13:39	氨氮（mg/L）	0.048	0.048	0.058	0.051	35	达标
		pH（无量纲）	8.1	8.2	8.1	8.1~8.2	6~9	达标
		化学需氧量（mg/L）	8	9	8	8	250	达标
		挥发酚（mg/L）	ND（0.01）	ND（0.01）	ND（0.01）	ND（0.01）	1	达标
		粪大肠菌群（MPN/L）	<20	<20	<20	<20	5000	达标
		五日生化需氧量（mg/L）	3.0	2.2	2.5	2.6	100	达标
		总氰化物（mg/L）	ND（0.004）	ND（0.004）	ND（0.004）	ND（0.004）	0.5	达标
		动植物油（mg/L）	ND（0.06）	ND（0.06）	ND（0.06）	ND（0.06）	20	达标
		色度（倍）	4	4	4	4	64	达标
		总余氯（mg/L）	7.10	6.96	7.92	7.33	/	/
		阴离子表面活性剂（mg/L）	ND（0.05）	ND（0.05）	ND（0.05）	ND（0.05）	10	达标
		悬浮物（mg/L）	6	8	7	7	60	达标
		石油类（mg/L）	ND（0.06）	ND（0.06）	ND（0.06）	ND（0.06）	20	达标

注：2024.11.18 pH、总余氯的检测时间为 9:28、11:31、13:39，“ND（检出限）”表示检测结果低于检出限。执行标准由客户指定，执行排污许可证限值要求。

以上监测结果来源于湖北跃华监测有限公司（CMA 证书编号为：241712050152 证书有效期 2024 年 5 月 30 日至 2030 年 5 月 29 日），该公司受武汉市生态环境东西湖区分局委托对以上企业开展执法监测。